








# SEZNAM CENTRALNIH IN LOKALNIH PREZRAČEVALNIH ENOT

na listi eko sklada – 28. 2. 2020

 MITSUBISHI ELECTRIC	Vrsta naprave (lokalna/centralna)	Naziv (oznaka) naprave	Entalpijski prenosnik toplote/vračanje vlage nazaj v prostor	Toplotni izkoristek rekuperacije toplote (t)	Specifična vhodna moč (SPI) [W/(m³/h)]	Metoda preizkušanja po PHI
	Lokalni	<b>VL-100EU5-E</b>	DA	73,00%	0,30	-
	Lokalni	<b>VL-100U5-E</b>	DA	73,00%	0,30	-
	Lokalni	<b>VL-50ES2-E</b>	DA	70,00%	0,37	-
	Lokalni	<b>VL-50S2-E</b>	DA	70,00%	0,37	-
	Centralni	<b>LGH-15RVX-E</b>	DA	81,00%	0,25	-
	Centralni	<b>LGH-25RVX-E</b>	DA	80,00%	0,18	-
	Centralni	<b>VL-220CZGV-E</b>	NE	83,00%	0,22	-